



SECCION S-C (ZAPATA Z1)
ESC. NO ESC.




ZAPATA Z1 / Z2
ESC. NO ESC.




W- 6X4 de 12LBS

SECCION W6X12
ESC. NO ESC.




W- 10 de 49LBS

SECCION 10X49
ESC. NO ESC.




SECCIÓN PEDESTAL
ESC. NO ESC.




PLAS Y PERNOS
ESC. NO ESC.

GANCHOS STANDARD PARA REFUERZO PRIMARIO.
• MEDIDO EN EL LADO INTERIOR DEL ESTRIBO.




GANCHOS EN ESTRIBOS
d=4D
S=10D
D=DIÁMETRO DEL ESTRIBO



TAMAÑO DE VARILLA	DIÁMETRO MIN. DE DOBLEZ TERMINADO*
DE 3/8" A 1/2"	6 DIÁMETROS DE LA VARILLA
DEL #10 AL #12	8 DIÁMETROS DE LA VARILLA
DEL #14 AL #18	10 DIÁMETROS DE LA VARILLA

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

DIÁMETRO DE LA BARRA D(PULG.)	LONGITUD DE EMPALME MINIMA Le(Cms.)
3/8"	30.00
1/2"	50.00
3/4"	90.00
1"	120.00



KEY PLAN

DISEÑO ESTRUCTURAL:

CONTENIDO

CONFECCION MEZZANINE
DETALLES GENERALES

Escala: INDICADA Clave
Fecha emisión: 15-01-2023 6/6
PAG 06

FIRMA:

ESFUERZOS DE MATERIALES

BLOQUES DE CONCRETO	:f'b= 60 Kg/cm ²
CONCRETO	:f'c= 210 Kg/cm ²
ACERO REFUERZO EXISTENTE	:fy= 2,800 Kg/cm ²
MALLA ELECTROSOLDADA	:fy=5,600 Kg/cm ²

ESFUERZOS DE MATERIALES

ACERO REFUERZO NUEVO	:fy= 4,200 Kg/cm ²
PERFILES DE ACERO	:fy= 3,500 Kg/cm ²
PLACAS DE ACERO A36	:fy= 2,520 Kg/cm ²
SUELO	:Qa= 2.00 Kg/cm ²

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
CENTRO DE MANO Y CONTROL MIGRATORIO

Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana

ICARINA SOTO/INGO TERMINARO SRL.jpg
C/13 esq. Pinarillo, Edif. Hilda Tereza, Suite F-2
Uta, Fernández, Sto. Domingo, D. N.
Tel. 809-565-2834, móvil 809-756-2214.
e-mail: arq.ikarinasto@gmail.com

ARQUITECTO	COD-ARQ
Karina Solo	21629
Diseño Arquitectónico	Codia

ARQUITECTO	COD-ARQ
Luis M. Miranda	33752
Desarrollo Arquitectónico	Codia